

Interpelacje zgłoszone w trakcie III sesji Rady Powiatu Hajnowskiego w dniu 30 grudnia 2010r.

**Interpelacje zgłoszone w trakcie III sesji Rady Powiatu Hajnowskiego
w dniu 30 grudnia 2010r.**

Interpelacja nr 1

Radna Helena Sapieszko - „Chodzę na basen ze studentkami III wieku i dużo kobiet skarży się, że w dużym basenie jest bardzo zimna woda. Na którejś sesji z poprzedniej w poprzedniej kadencji zwracałam się z tym samym tematem i odpowiedź była taka, że to jest basen sportowy. Czy ten basen jest dla mieszkańców? Woda jest tak zimna, że ludzie przeziębiali się. Chciałabym coś więcej wiedzieć na ten temat.”

odpowiedź:

Starosta Hajnowski Pan Włodzimierz Pietruczuk powiedział, że powyższa interpelacja zostanie przesłana dyrektorowi Parku Wodnego w Hajnówce.

Sporz. V.Miniuk



DP – 2 /2011 Hajnówka 11.01.2011


13.01.2011
U. Miniuk
17.01.2011

**STAROSTWO POWIATOWE
w Hajnówce**
17-200 Hajnówka
ul. A. Zina 1

W odpowiedzi na pismo numer O.A.0045-2/10 z dnia 3 stycznia 2011 r dotyczące zgłoszonego problemu niedostatecznej temperatury wody w basenie sportowym, pragniemy poinformować, iż według założeń projektowych temperatura wody basenowej powinna wynosić 27-28°C, a według norm FINA temperatura wody powinna mieć 26°C. Na obiekcie są monitorowane i archiwizowane wszelkie konieczne parametry wody basenowej, w tym również temperatura. Archiwizacja jest wykonywana automatycznie z częstotliwością co pięć minut przez 24 godziny na dobę. Zakres temperatur jaki jest utrzymywany na obiekcie jest zgodny z wszelkimi zaleceniami i normami.

IS


DYREKTOR
mgr inż. Mirosław Chilimoniuk

Do wiadomości:
1. Helena Sapieszko, ul. 1 7-200 Hajnówka

Metryka strony

Udostępniający: **Biuro Obsługi Rady Powiatu Hajnowskiego**

Wytwarzający/odpowiadający: **Katarzyna Miszczuk**

Wprowadzający: **Katarzyna Miszczuk**

Data wprowadzenia: **2011-01-12**

Data modyfikacji: **2015-12-26**

Opublikował: **Katarzyna Miszczuk**

Data publikacji: **2011-01-12**