

Hajnówka, dnia 26.06.2013 r.

DT.4134.22.2013

Przedsiębiorstwo Projektowania  
i Realizacji Inwestycji Komunalnych  
„INKOM” Spółka z o.o.  
ul. Sobieskiego 12  
15-014 Białystok

Dotyczy: Pisma z dnia 18.06.2013 r. w sprawie wydania warunków technicznych do projektowania kanalizacji deszczowej oraz pisma z dnia 20.06.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie wysokości skrajni pionowej do 3,50 m istniejącej napowietrznej linii telekomunikacyjnej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2013 r. w sprawie podania warunków technicznych do projektowania kanalizacji deszczowej w związku z opracowaniem dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2329B ul. Poddolnej oraz odcinka ul. Ks. Antoniego Dziewiatowskiego w miejscowości Hajnówka wraz z przejazdem kolejowym PKP i niezbędną infrastrukturą Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że odwodnienie projektowanych ulic należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami w tym zakresie.

Przyjęte rozwiązania projektowe muszą zapewnić właściwe odwodnienie przebudowywanych ulic Nr 2329B ul. Poddolnej; odcinka ul. Ks. Antoniego Dziewiatowskiego oraz skrzyżowań z drogami gminnymi.

Należy zapewnić również odwodnienie istniejących oraz projektowanych skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi na odcinku przebudowy oraz dokonać oceny stanu technicznego istniejących urządzeń odwadniających w pasie drogowym i rozważyć ich wykorzystanie (dotyczy to również istniejących przepustów pod drogami). Informacje o przyjętych rozwiązaniach w opracowanych dokumentacjach (skrzyżowanie ul. Targowej, Poddolnej i Dolnej) zostały przekazane z załącznikami pismem DT.4131.22.2013 z dnia 14.05.2013 r.

W przypadku odprowadzenia wód z pasa drogowego do urządzeń melioracyjnych (rowów) należy włączenie uzgodnić z ich właścicielami, uzyskując zgodę oraz warunki na wprowadzenie wód do istniejących urządzeń.

Jednocześnie informujemy, że w na terenach przyległych do granicy pasa drogowego ul. Poddolnej został opracowany projekt budowlany pn. „Zbiornik wodny małej retencji przy ul. Poddolnej w Hajnówce”. Informacja wraz kopią zagospodarowania terenu (z projektu budowlanego zbiornika) w sąsiedztwie pasa drogowego ul. Poddolnej została przekazana pracownikom „Inkom” w dniu 04.06.2013 r. w siedzibie ZDP w Hajnówce. Projektowany zbiornik z infrastrukturą towarzyszącą został zaprojektowany na części terenu przyległej do granicy pasa drogowego drogi powiatowej. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Miejska Hajnówka. W celu zapoznania się ze szczegółami oraz projektowanymi rozwiązaniami należy informację uzyskać w Urzędzie Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Przedsiębiorstwo „INKOM” Spółka z o.o.  
w Białymstoku  
za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Joanna Zielińska  
upr. do kier. rob. bud. w specj.  
konstr.-inż. w zakresie dróg  
Nr BŁ/124/94 i proj. bez ogr.  
w specj. konstr.-bud. Nr BŁ/85/01