

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE.
Linia elektroenergetyczna napowietrzna nN 0,4 kV
Tabela – 3

Lp.	Typ i numer Słupa	RPK-10,5/12	N-10,5/6	N-10,5/6	RNK-10,5/15	RNK-10,5/15	Σ	j.m.
	Opis materiałów	6	15	21	52	53		
---	Zestawienie montażowe linii.						---	---
1.	Żerdź wirowana E – 10,5 m / 15 kN	-	-	-	1	1	2	szt.
2.	Żerdź wirowana E – 10,5 m / 12 kN	1	-	-	-	-	1	szt.
3.	Żerdź wirowana E – 10,5 m / 6 kN	-	1	1	-	-	2	szt.
4.	Głębokość posadowienia	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	---	---
5.	Typ ustoju	U3	U1	U1	U3	U3	---	---
6.	Roztwór do gruntowania - Abizol R	3	3	3	3	3	15	kg
7.	Obejma ustojowa Ou – 1	2	1	1	2	2	8	szt.
8.	Śruba kompletna M16x450	-	-	-	-	-	0	szt.
9.	Płyta ustojowa U 130	2	-	-	2	2	6	szt.
10.	Płyta ustojowa U 85	-	1	1	-	-	2	szt.
11.	Płyta stopowa 0,3x0,3 m	1	1	1	1	1	5	szt.
---	Przewody , uchwyty, zaciski.							
12.	LN nN0,4kV – 4xAL35 + AsXSn 2x25	2	-	-	-	-	2	m
13.	LN nN0,4kV – 4xAL50 + AsXSn 2x25	-	-	-	8	-	8	m
14.	LN nN0,4kV – 4xAL50 + 3xAL25	-	8	-	-	-	8	m
15.	Przewód AsXSn 2 x 25 mm ²	4	-	-	10	-	14	m
16.	Przewód AL50 mm ²	-	40	-	40	-	80	m
17.	Przewód AL35 mm ²	16	40	-	-	-	56	m
18.	Przewód AsXSn 1 x 35 mm ²	-	-	-	-	-	0	m
19.	Końcówka kablowa AR-10-35	2	2	2	2	2	10	szt.
20.	Uchwyt odciągowy – SO 34.95	1	-	-	1	1	3	szt.
21.	Uchwyt dystansowy SO 79,6	2	-	-	2	2	6	szt.
22.	Wkładka bezpiecznikowa BiWts-4A	1	1	1	1	1	5	szt.
23.	Oprawka bezpiecznikowa GFN1k-25	1	1	1	1	1	5	szt.
24.	Element usztywniający wysięgnik Ew	1	1	1	1	1	5	szt.
25.	Złączka MJPB 25	2	-	-	2	-	4	kpl.
26.	Złączka samoklinująca CIL63	4	7	-	4	-	15	kpl.
---	Konstrukcje do AsXSn, AL						---	---
27.	Objemka ½ (D=240 / d=M16)	4	2	2	5	3	16	szt.
28.	Poprzecznik krańcowy PK-1	1	2	2	4	2	11	szt.
29.	Poprzecznik przelotowy PP-1	2	-	-	-	-	2	szt.
30.	Konstrukcja mocna Km-9	-	-	-			0	szt.
31.	Uchwyt słupowy (obejma z hakiem M20)	1	-	-	1	1	3	szt.
32.	Śruba kompletna M16x80	8	4	4	10	6	32	szt.
33.	Izolator S80	12	-	-	16	8	36	szt.
---	Uziemienia i oznaczenia						---	---
34.	Ogranicznik ASA-A 500-5 B0+F2+K	-	-	-	-	-	0	szt.
35.	Bednarka FeZn 25x4 mm 110 01	-	-	-	-	-	0	m
36.	Uziom pomiedziowany Φ17,2/1,5m	-	-	-	-	-	0	szt.
37.	Złączka do uziomów Φ17,2 (104 03)	-	-	-	-	-	0	szt.
38.	Głowica do uziomów Φ17,2 (108 03)	-	-	-	-	-	0	szt.
39.	Grot do uziomów Φ17,2 (106 03)	-	-	-	-	-	0	szt.
40.	Uchwyt krzyżowy-płaski (103 23)	-	-	-	-	-	0	szt.
41.	Śruba kompletna M10 x 30	-	-	-	-	-	0	szt.
42.	Tabliczka identyfikacyjna – numer słupa	1	1	1	1	1	5	szt.
43.	Tabliczka identyfikacyjna – numer obwodu	1	1	1	1	1	5	szt.
44.	Taśma stalowa – COT 37	6	6	6	6	6	30	m
45.	Klamerka do taśmy – COT 36	4	4	4	4	4	20	szt.