

## Dostępny samorząd – granty

---

Hajnówka, 06 lutego 2023 r.

OA.272.2.2023

Pytanie z dnia 03.02.2023:

Na rzucie projektant napisał informację, że szyby mają być P2A, a na specyfikacji jest informacja szyba antywłamaniowa(p4) od zewnątrz. Zastosowano szybę antywłamaniową od zewnątrz a od środka P2.Proszę o informację czy od środka nie może być szyba P1 tak jak w poprzedniej wycenie. W środku nie możemy zastosować okienka otwieranego ponieważ szyny okienka będą przeszkadzały w otwarciu drzwi przesuwnych.

Odpowiedź z dnia 06.02.2023:

Zamawiający wymaga, żeby naświetla od zewnątrz były antywłamaniowe, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wyraża zgodę na montaż okna covidowego po lewej stronie drzwi manualnych, zgodnie z rysunkiem:



Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepkowski