

Powiat Hajnowski
ul. Zina 1
17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 2015-03-03

KD.272.1.2015

WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 37338-2015 z dnia 2015.02.19 pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej ulicy Prostej w Hajnówce, droga powiatowa Nr 2327B - I etap, przebudowa".

Odpowiadając na zapytanie dotyczące treści SIWZ w postępowaniu przetargowym jw. wyjaśniam:

Treści zapytań i odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne do budowy kanalizacji deszczowej rury PCV-U ze ścianą litą SN8 o średnicach 500mm, 400mm, 315 mm, i 200 mm?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne do budowy kanalizacji deszczowej rury PP dwuwarstwowe SN8 średnicach 500mm, 400mm, 315 mm, i 200 mm?

Odpowiedź:

NIE.

Powyższe informacje i wyjaśnienia należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WICESZAROSTA

Halina Surel