

Opis oznaczeń:

- *–oprawa TBS 165 4xTL5–14W/840 HFP MI PI*
- *–gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 10/16 2P+Z z klapką IP 44*
- *–wyłącznik ppoż. SP22/W01 IP55 Spamel*
- *–moduł zasilania awaryjnego z czasem podtrzymania 2 h zamontowany w oprawie*
- *–łącznik jednobiegunowy p/t IP 44*
- *–łącznik świecznikowy p/t IP 44*
- AW *–uniwersalna oprawa oświetlenia awaryjnego EM 2 SE 18W AT*
- *–oprawa AM 218 TCL OPAL EVG+2xPL–L/4P 18W trzonek 2G11*
- 2 *–oprawa AVR 254.094E ENSTO (IP54)+2x9W TC–E/2G7*

Przewody – oświetlenie YDYpżo 3x1,5
– gn. wtyczkowe YDYpżo 3x2,5
– obw. siłowe wg. schematów

SATO — AGENCJA INWESTYCYJNO–KONSULTINGOWA "SATO"
15–259 Białystok ul. Waszyngtona 22/37

OBIEKT	SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO--WYCHOWAWCZEGO w Hajnówce ul. 3-go Maja 27, dz.nr ewid. 1315/11	Nr.rys.	1.
		SKALA	1:100
nazwa rysunku	RZUT PARTERU INSTALACJA ELEKTRYCZNA	PROJEKT	DATA
		BUDOWLANY	1.II.2010r
autor projektu	mgr inż. ROMUALD OSIAK	Upr.Bud. PDL/0102/POOE/06	
Inwestor	POWIAT HAJNOWSKI		