

Zamówienia Nr ZDP.DT.272.9.2011 z dnia 2011.04.27 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779 B we wsi Stawiszczce, Gmina Czeremcha"- modyfikacja treści SIWZ wraz z odpowiedziami na pytania.

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tytuł</b>        | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779 B we wsi Stawiszczce, Gmina Czeremcha"- modyfikacja treści SIWZ wraz z odpowiedziami na pytania. |
| <b>Numer</b>        | ZDP.DT.272.9.2011                                                                                                                    |
| <b>Data wydania</b> | 2011-09-27                                                                                                                           |

Hajnówka 2011-09-28

Dotyczy: Zamówienia Nr ZDP.DT.272.9.2011 z dnia 2011.04.27 - Przebudowa drogi powiatowej

Nr 1779 B we wsi Stawiszczce, Gmina Czeremcha.

Zarząd dróg Powiatowych w Hajnówce, zawiadamia, że w ww. postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. W związku z powyższym poniżej: 1. udziela się odpowiedzi na zadane pytania, 2. zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce modyfikuje się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie podanym poniżej.

#### **Pytania.**

##### **Pytanie 1**

W SIWZ pkt. 6.1. ppkt 3) Zamawiający zapisał, że Wykonawca ma się wykazać posiadaniem sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, wymieniając przy tym „koparki, zagęszczarki, urządzenie odwadniające wykopy”. W związku z tym, że na przedmiotowym zadaniu nie ma robót ziemnych zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższego zapisu z SIWZ i pozostawienie tylko sprzętu rzeczywiście niezbędnego do wykonania robót czyli: samochodu samowyładowczego, urządzenia do wytwarzania masy asfaltowej, urządzenia do układania masy asfaltowej, walca.

##### **Pytanie 2**

Zamawiający wymaga, aby do druku „Potencjał kadrowy” dołączyć kserokopię uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaproponowanego kierownictwa robót. Zgodnie z art. 25 PZP oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. § 1.1. ppkt. 7 ) Zamawiający może żądać jedynie oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia. Prosimy o dołączenie druku oświadczenia o uprawnieniach oraz wykreślenie ww. zapisu z załącznika nr 4 i SIWZ.

##### **Pytanie 3**

Załącznik Nr 9 „Wykaz podwykonawców” – zgodnie z ustawą PZP, Art. 36 pkt. 4 Zamawiający może żądać jedynie wskazania części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, a nie może żądać podania nazw firm. W związku z tym wnosimy o modyfikację ww. załącznika.

##### **Pytanie 4**

Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót, ponieważ plik zamieszczony na stronie pod nazwą „przedmiar” zawiera SIWZ.

##### **Pytanie 5**

W pkt. 6.1 ppkt 2) Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się 2 robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż wartość zamówienia, natomiast w pkt. 7.1 ppkt 6) – o wartości co najmniej 100 tys. zł Prosimy o ujednolicenie zapisów.

##### **Pytanie 6**

W pkt. 6.1 ppkt 4) Zamawiający żąda wykazaniem się środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości 900 tys. zł, natomiast w pkt. 7.1 ppkt 11) – w wys. 100 tys. zł. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

##### **Pytanie 7**

Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycje dotyczące obsługi inwentaryzacji geodezyjnej.

##### **Pytanie 8**

Czy w zakresie ww. zadania jest wykonywanie zjazdów? Jeżeli tak, to o jakiej nawierzchni. Prosimy o ewentualną korektę kosztorysu.

##### **Pytanie 9**

Prosimy o zamieszczenie brakującego arkusza 3 planu sytuacyjnego – zamieszczono plan do km 0+440.

##### **Pytanie 10**

Prosimy o informację, jaka jest istniejąca nawierzchnia na przebudowanym odcinku. Na profilu wpisano nawierzchnię brukowcową, natomiast w kosztorysie w poz. 2.1.2 wpisano „Skropienie istniejącej warstwy wiążącej”.

##### **Pytanie 11**

Według kosztorysu należy wykonać warstwę ścierną AC11S 70/100. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wykonania warstwy ścierną asfaltu D 50/70, jak zostało to zapisane w SST D-05.03.05a Tablica 2 „Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy ścierną z betonu asfaltowego”?

#### **Odpowiedzi.**

1. Tak  
2. Tak  
3. Tak  
4. Tak  
5. Tak  
6. Tak  
7. Tak  
8. Tak  
9. Tak  
10. Tak  
11. Tak

**Ad. pyt. 1, pyt. 2, pyt. 3, pyt. 5, pyt. 6.**

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz 759 z póź. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

**1. Ad. pyt. 1**

Zmienia się treść pkt.6.1 ppkt 3 SIWZ, – w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

**Nowe brzmienie odnośnika pierwszego:**

- Wykonawca wykaże, że posiada lub ma zapewniony dostęp (przez dzierżawę, wynajem) do sprawnego sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, zgodnie z przyjętą technologią. Wymagane jest posiadanie m.in. następującego sprzętu: samochodu samowyladowczego, urządzenia do wytwarzania masy asfaltowej, urządzenia do układania masy asfaltowej, walca.

**2) Ad. pyt. 2.**

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do SIWZ. Nowy załącznik Nr 4 w załączeniu.

**3. Ad. pyt. 3**

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do SIWZ. Nowy załącznik Nr 9 w załączeniu.

**3. Ad. pyt. 5**

Zmienia się treść pkt. 6.1 ppkt. 2 .

**Nowe brzmienie pkt. 6. ppkt.2**

„ 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający rozumie wykonanie minimum 2 roboty dotyczące budowy lub przebudowy dróg o wartości każdej nie mniejszej niż 100 tys. zł.”

**5) Ad. pyt.6**

Zmienia się treść pkt. 6.1 ppkt. 4 .

**Nowe brzmienie pkt. 6. ppkt. 4**

„ 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 tys. zł.”.

**Ad. pyt.4**

Zamieszcza się przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 3 do SIWZ - w załączeniu.

**Ad. pyt. 7**

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt.4 ppkt. 4.5 p) „ Zakres prac oraz odpowiedzialności wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową „Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą” oraz „Cena oferty jest ceną ryczałtową, a przedmiary i kosztorys ofertowy jest poglądowy.

Ww. sprawę rozstrzyga również zapis w SST DM – 00.00.00 Wymagania ogólne w pkt. 8 ppkt. 8.4. oraz pkt. 9 ppkt. 9.2.

**Ad. pyt. 8**

Zakres zadania inwestycyjnego nie przewiduje wykonania zjazdów.

**Ad. pyt.9**

Zamieszcza się brakujący arkusz Nr 3 planu sytuacyjnego - w załączeniu.

**Ad. pyt. 10**

Inwestycja jest kontynuacją zadania. Na odcinku objętym przetargiem obecnie jest warstwa wiążąca.

**Ad. pyt. 11**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany asfaltu warstwy ścieralnej na D 50/70.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 3
2. Załącznik Nr 4
3. Załącznik Nr 9

**Zatwierdzam:**

Z up. Zarządu Powiatu

inż. Krystyna Miszczuk

p.o. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Hajnówka, dnia 2011-09-28

Plan sytuacyjny ( 287.73 KB )

Strona 1.

Plan sytuacyjny ( 16.32 MB )

Strona 2.

Plan sytuacyjny ( 9.46 MB )

Strona 3.

Plan sytuacyjny ( 10.54 MB )

Strona 4.

Załącznik Nr. 11 ( 3.92 MB )

Załącznik Nr. 3 ( 54.5 KB )

Załącznik Nr. 4 ( 35 KB )

Załącznik Nr. 9 ( 45.5 KB )

## Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: \* informatyk

Data wytworzenia: 2011-09-29

Wprowadzający: \* informatyk

Data wprowadzenia: 2011-09-29

Data modyfikacji: **2011-09-29**

Opublikował: \* **informatyk**

Data publikacji: **2011-09-29**